



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 50 «МАЛЫШ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
295015, г. Симферополь, ул. Объездная, 4 А

Тел. (0652) 60-10-80

E-mail: malyshsimf@gmail.com

Инспектору по пожарному надзору г.Симферополя
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
Капитану внутренней службы Табахарнюку Я.О.
Заведующего хозяйством МБДОУ №50 «Малыш»
г.Симферополя
Паламарчука А.Д.

На Ваше Представление №309 от 19.02.2021г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности, сообщаю, что мной были приняты меры по устранению имеющихся нарушений требований пожарной безопасности, а именно :

1. Заключен Контракт на проведение в 2021 г. проверки качества огнезащитной обработка деревянных конструкций кровли
2. Заключен Контракт на проведение проверки внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения
3. Заменены запоры на дверях эвакуационных выходов для обеспечения свободного открывания изнутри без ключа
4. Извещатели перенесены от светильников на расстояние 0,5 м во всех помещениях, где были выявлены нарушения
5. Потолки перед кабинетом заведующего и в помещении медицинского кабинета были демонтированы.
6. В связи с тем, что к зданию МБДОУ №50 «Малыш» отсутствует подъезд пожарных автомобилей со всех сторон и мы не можем изменить расположение детского сада (вокруг находятся 5-тиэтажные жилые дома и гостиница) поэтому совместно с 1 ПСЧ ФГКУ «1ПСО ФПС по Республике Крым» разработан План тушения пожара в котором указаны схемы и расчеты расстановки сил и средств для локализации пожара, с учетом проведения спасательных работ.

Заведующий хозяйством

А.Д.Паламарчук