



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым
**Управление надзорной деятельности и профилактической
работы**

Отдел надзорной деятельности по городу Симферополю

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 295051, тел. факс (3652) 54-73-47
mail: onds_mchs@mail.ru

Предписание № 26/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №50 «МАЛЫШ» МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении мероприятия по надзору Главного государственного инспектора г.Симферополь по пожарному надзору, начальника ОНД по г.Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым Киседоброго Сергея Викторовича от 28.01.2021 г. №26, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.00ч. до 13.00ч. 18.02.2021г.; с 12.00ч. до 13.00ч. 19.02.2021г. инспектором отдела надзорной деятельности по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым капитаном внутренней службы Табахарнюком Ярославом Олеговичем проведена плановая проверка объекта защиты - Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 50 «Малыш» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: г. Симферополь, ул. Обьездная, 4а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Совместно с: ответственным за ПБ – Паламарчук Анатолием Дмитриевичем, заведующей МБДОУ «ДСОВ № 50 «Малыш» Корниенко Юлией Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности и	Отметка(подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не проведено проверку качества огнезащитной обработки	(п.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства	До 19.02.2022г.	

		РФ №1479 от 16.09.2020 г.);		
2.	Не организовано проведение проверок внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) (проверка проводится 1 раз в год, дата последней проверки — 15.07.2020г.)	(п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.);	До 19.02.2022г.	
3.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	(п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.);	До 19.02.2022г.	
4.	К зданию детского сада отсутствует подъезд пожарных автомобилей со всех сторон	(ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Обеспечение распространения пожара на объектах защиты)	До 19.02.2022г.	
5.	Горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м в группе №1, подсобных помещениях кухни и др.	(ст.4, ст.6, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.13.3.6 СП 5.13130.2009);	До 19.02.2022г.	
6.	Для отделки потолка в коридоре перед кабинетом заведующего, а также в помещении медицинского кабинета применены горючие материалы, на которые не представлены сертификаты с показателями КМ	(п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.; ст.4, ст.6, ст.53, таблица 3, таблица 28 Закона №123-ФЗ; п.4.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);	До 19.02.2022г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по г. Симферополю

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым

капитан внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«19» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получила:


(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«19» февраля 2021 г.

№	Содержание требований	Длительность исполнения	Тип	Степень
1	К исполнению предъяву требования	01.12	Полная	До
	Степень выполнения	в соответствии с требованиями	установленными	19.02.2021г.